



TRUNG TÂM PHÂN TÍCH INVITEC

INVITEC ANALYSIS CENTER

Địa chỉ/Address: Số 12 phố Trường Lâm, Phường Việt Hưng, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Tel: +84 92 567 1212

Email: hotline@invitec.vn



## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST RESULT

MT26010244

Tên khách hàng/Customer's name: Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang  
 Địa chỉ/Address: Số 34, Đường An Cư, Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang  
 Tên mẫu/Name of sample(s): Nước sạch Lấy tại bể chứa chung  
 Mô tả mẫu/Sample description: Mẫu đựng trong chai nhựa Thể tích 5L; Bảo quản thường  
 Địa điểm lấy mẫu/Place of sampling: Tổ 17, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang  
 Ngày lấy mẫu/Date of sampling: 22/01/2026  
 Ngày nhận mẫu/Date of sample receiving: 23/01/2026  
 Người lấy/gửi mẫu/Sampler: Khách hàng  
 Kết quả thử nghiệm/Test result:

TT No.	Tên chỉ tiêu Parameter	Kết quả Result	Đơn vị Unit	Giới hạn tham chiếu** Reference limit	Phương pháp thử Test method
1.	Asen (As)*	<0,001	mg/L	0,01	SMEWW 3114B:2023
2.	Clo dư*	0,93	mg/L	0,2 - 1	SMEWW 4500- C1.G:2023
3.	Độ đục*	<0,05	NTU	2	TCVN 12402:2020
4.	pH*	7,42	-	6 - 8,5	TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008)
5.	Mùi*	Không có mùi, vị lạ	-	Không có mùi, vị lạ	TCVN 9719:2013
6.	Độ màu*	<10	TCU	15	TCVN 6185C:2015
7.	Coliform*	0	CFU/100mL	<3	TCVN 6187-1:2019
8.	E.Coli*	0	CFU/100mL	<1	TCVN 6187-1:2019

\*\* Theo/As in: Quy chuẩn Kỹ thuật địa phương QCDP 01-1:2024/TQ về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành theo Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2024

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2026

BỘ PHẬN PHÂN TÍCH  
LABORATORY

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM  
DIRECTOR OF CENTER



KS. Nguyễn Văn Cường ThS. Lương Thị Thu Hương

ThS. Lâm Gia Vũ

- \* Phép thử đã được VACI công nhận/The tests accredited by VACI
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test results are valid for the received sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm phân tích INVITEC/



**TRUNG TÂM PHÂN TÍCH INVITEC**  
**INVITEC ANALYSIS CENTER**

Địa chỉ/Address: Số 12 phố Trường Lâm, Phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Tel: +84 92 567 1212  
Email: hotline@invitec.vn



**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST RESULT**

MT26010245

Tên khách hàng/Customer's name: Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang  
Địa chỉ/Address: Số 34, Đường An Cư, Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang  
Tên mẫu/Name of sample(s): Nước sạch giữa mạng cấp  
Mô tả mẫu/Sample description: Mẫu đựng trong chai nhựa Thể tích 3L; Bảo quản thường  
Địa điểm lấy mẫu/Place of sampling: Hoàng Mạnh Thê, SN 497 Nguyễn Trãi, tổ 9 phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang  
Ngày lấy mẫu/Date of sampling: 22/01/2026  
Ngày nhận mẫu/Date of sample receiving: 23/01/2026  
Người lấy/gửi mẫu/Sampler: Khách hàng  
Kết quả thử nghiệm/Test result:

TT No.	Tên chỉ tiêu Parameter	Kết quả Result	Đơn vị Unit	Giới hạn tham chiếu** Reference limit	Phương pháp thử Test method
1.	Asen (As)*	<0,001	mg/L	0,01	SMEWW 3114B:2023
2.	Clo dư*	0,54	mg/L	0,2 - 1	SMEWW 4500-C1.G:2023
3.	Độ đục*	<0,05	NTU	2	TCVN 12402:2020
4.	pH*	7,52	-	6,0 - 8,5	TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008)
5.	Mùi*	Không có mùi, vị lạ	-	Không có mùi, vị lạ	TCVN 9719:2013
6.	Độ màu*	<10	TCU	15	TCVN 6185C:2015
7.	Coliform*	0	CFU/100mL	<3	TCVN 6187-1:2019
8.	E.Coli*	0	CFU/100mL	<1	TCVN 6187-1:2019

\*\* Theo/As in: Quy chuẩn Kỹ thuật địa phương QCDP 01-1:2024/TQ về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành theo Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2024

**BỘ PHẬN PHÂN TÍCH**  
**LABORATORY**

*Cường*

*Hương*

KS. Nguyễn Văn Cường ThS. Lương Thị Thu Hương

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2026



ThS. Lâm Gia Vũ

- \* Phép thử đã được VACI công nhận/The tests accredited by VACI
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test results are valid for the received sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm phân tích INVITEC/



**TRUNG TÂM PHÂN TÍCH INVITEC**  
**INVITEC ANALYSIS CENTER**

Địa chỉ/Address: Số 12 phố Trường Lâm, Phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Tel: +84 92 567 1212  
Email: hotline@invitec.vn



**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST RESULT**

MT26010246

Tên khách hàng/Customer's name: Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang  
Địa chỉ/Address: Số 34, Đường An Cư, Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang  
Tên mẫu/Name of sample(s): Nước sạch cuối mạng cấp  
Mô tả mẫu/Sample description: Mẫu đựng trong chai nhựa Thể tích 3L; Bảo quản thường  
Địa điểm lấy mẫu/Place of sampling: Nguyễn Thu Trang, SN 218 tổ 3 phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang  
Ngày lấy mẫu/Date of sampling: 22/01/2026  
Ngày nhận mẫu/Date of sample receiving: 23/01/2026  
Người lấy/gửi mẫu/Sampler: Khách hàng  
Kết quả thử nghiệm/Test result:

TT No.	Tên chỉ tiêu Parameter	Kết quả Result	Đơn vị Unit	Giới hạn tham chiếu** Reference limit	Phương pháp thử Test method
1.	Asen (As)*	<0,001	mg/L	0,01	SMEWW 3114B:2023
2.	Clo dư*	0,81	mg/L	0,2 - 1	SMEWW 4500-C1.G:2023
3.	Độ đục*	<0,05	NTU	2	TCVN 12402:2020
4.	pH*	7,70	-	6,0 - 8,5	TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008)
5.	Mùi*	Không có mùi, vị lạ	-	Không có mùi, vị lạ	TCVN 9719:2013
6.	Độ màu*	<10	TCU	15	TCVN 6185C:2015
7.	Coliform*	0	CFU/100mL	<3	TCVN 6187-1:2019
8.	E.Coli*	0	CFU/100mL	<1	TCVN 6187-1:2019

\*\* Theo/As in: Quy chuẩn Kỹ thuật địa phương QCDP 01-1:2024/TQ về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành theo Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2024

**BỘ PHẬN PHÂN TÍCH**  
**LABORATORY**

*Cường*

*H*

**KS. Nguyễn Văn Cường ThS. Lương Thị Thu Hương**

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2026

**GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM**  
**DIRECTOR OF CENTER**



**ThS. Lâm Gia Vũ**



TRUNG TÂM PHÂN TÍCH INVITEC

INVITEC ANALYSIS CENTER

Địa chỉ/Address: Số 12 phố Trường Lâm, Phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tel: +84 92 567 1212

Email: hotline@invitec.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM  
TEST RESULT

MT26010247

Tên khách hàng/Customer's name: Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang  
Địa chỉ/Address: Số 34, Đường An Cư, Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang  
Tên mẫu/Name of sample(s): Nước sạch lấy tại nước giếng khoan trạm số 4  
Mô tả mẫu/Sample description: Mẫu đựng trong chai nhựa Thể tích 3L; Bảo quản thường  
Địa điểm lấy mẫu/Place of sampling: Giếng khoan trạm số 4, tổ 15 phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang  
Ngày lấy mẫu/Date of sampling: 22/01/2026  
Ngày nhận mẫu/Date of sample receiving: 23/01/2026  
Người lấy/gửi mẫu/Sampler: Khách hàng  
Kết quả thử nghiệm/Test result:

TT No.	Tên chỉ tiêu Parameter	Kết quả Result	Đơn vị Unit	Giới hạn tham chiếu** Reference limit	Phương pháp thử Test method
1.	Asen (As)*	<0,001	mg/L	0,01	SMEWW 3114B:2023
2.	Clo dư*	0,60	mg/L	0,2 - 1	SMEWW 4500-C1.G:2023
3.	Độ đục*	<0,05	NTU	2	TCVN 12402:2020
4.	pH*	7,82	-	6,0 - 8,5	TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008)
5.	Mùi*	Không có mùi, vị lạ	-	Không có mùi, vị lạ	TCVN 9719:2013
6.	Độ màu*	<10	TCU	15	TCVN 6185C:2015
7.	Coliform*	0	CFU/100mL	<3	TCVN 6187-1:2019
8.	E.Coli*	0	CFU/100mL	<1	TCVN 6187-1:2019

\*\* Theo/As in: Quy chuẩn Kỹ thuật địa phương QCDP 01-1:2024/TQ về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành theo Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2024

BỘ PHẬN PHÂN TÍCH  
LABORATORY

Cường

ThS. Lương Thị Thu Hương

KS. Nguyễn Văn Cường ThS. Lương Thị Thu Hương

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2026

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM  
DIRECTOR OF CENTER



ThS. Lâm Gia Vũ

- \* Phép thử đã được VACI công nhận/The tests accredited by VACI  
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test results are valid for the received sample(s) only.  
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm phân tích INVITEC/