



TRUNG TÂM PHÂN TÍCH INVITEC
INVITEC ANALYSIS CENTER

Địa chỉ/Address: Số 12 phố Trường Lâm, Phường Việt Hưng, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 92 567 1212
Email: hotline@invitec.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

MT25070328

Tên khách hàng/Customer's name: Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Địa chỉ/Address: Số 34, Đường An Cư, Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang
Tên mẫu/Name of sample(s): Nước sạch giữa mạng lưới
Mô tả mẫu/Sample description: Mẫu đựng trong can nhựa PE có nắp vặn. Thể tích 3,0L;
Bảo quản điều kiện thường
Địa điểm lấy mẫu/Place of sampling: Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Ngày nhận mẫu/Date of sample receiving: 30/07/2025
Người lấy/gửi mẫu/Sampler: Khách hàng
Kết quả thử nghiệm/Test result:

TT No.	Tên chỉ tiêu Parameter	Kết quả Result	Đơn vị Unit	Giới hạn tham chiếu** Reference limit	Phương pháp thử Test method
1.	Asen (As)	<0,001	mg/L	0,01	SMEWW 3114B:2017
2.	Clo dư	0,92	mg/L	0,2 - 1	SMEWW 4500- C1.G:2017
3.	Độ đục*	<0,05	NTU	2	TCVN 12402:2020
4.	Độ màu*	<10	TCU	15	TCVN 6185C:2015
5.	pH*	7,43	-	6 - 8,5	TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008)
6.	Mùi*	Không có mùi lạ	-	Không có mùi lạ	TCVN 9719:2013
7.	Amoni (NH ₄ ⁺) *	<0,05	mg/L	1	SMEWW 4500- NH3.B&F:2023
8.	Chỉ số Pecmanganat	<1	mg/L	2	TCVN 6186:1996
9.	Coliform*	0	CFU/100mL	<1	TCVN 6187 - 1: 2019
10.	E.Coli*	0	CFU/100mL	<1	TCVN 6187 - 1: 2019

** Theo/As in: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt ban hành theo thông tư 52/2024/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2024

BỘ PHẬN PHÂN TÍCH
LABORATORY

Cường

ThS. Lương Thị Thu Hương

KS. Nguyễn Văn Cường ThS. Lương Thị Thu Hương

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2025
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
DIRECTOR OF CENTER



ThS. Lâm Gia Vũ

- * Phép thử đã được VACI công nhận/The tests accredited by VACI
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test results are valid for the received sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm phân tích INVITEC/



TRUNG TÂM PHÂN TÍCH INVITEC
INVITEC ANALYSIS CENTER

Địa chỉ/Address: Số 12 phố Trường Lâm, Phường Việt Hưng, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 92 567 1212
Email: hotline@invitec.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

MT25070329

Tên khách hàng/Customer's name: Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Địa chỉ/Address: Số 34, Đường An Cư, Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang
Tên mẫu/Name of sample(s): Nước sạch cuối mạng lưới
Mô tả mẫu/Sample description: Mẫu đựng trong can nhựa PE có nắp vặn. Thể tích 3,0L;
Bảo quản điều kiện thường
Địa điểm lấy mẫu/Place of sampling: Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Ngày nhận mẫu/Date of sample receiving: 30/07/2025
Người lấy/gửi mẫu/Sampler: Khách hàng
Kết quả thử nghiệm/Test result:

TT No.	Tên chỉ tiêu Parameter	Kết quả Result	Đơn vị Unit	Giới hạn tham chiếu** Reference limit	Phương pháp thử Test method
1.	Asen (As)	<0,001	mg/L	0,01	SMEWW 3114B:2017
2.	Clo dư	0,80	mg/L	0,2 - 1	SMEWW 4500- C1.G:2017
3.	Độ đục*	0,11	NTU	2	TCVN 12402:2020
4.	Độ màu*	<10	TCU	15	TCVN 6185C:2015
5.	pH*	7,61	-	6 - 8,5	TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008)
6.	Mùi*	Không có mùi lạ	-	Không có mùi lạ	TCVN 9719:2013
7.	Amoni (NH ₄ ⁺) *	<0,05	mg/L	1	SMEWW 4500- NH3.B&F:2023
8.	Chỉ số Pecmanganat	<1	mg/L	2	TCVN 6186:1996
9.	Coliform*	0	CFU/100mL	<1	TCVN 6187 - 1: 2019
10.	E.Coli*	0	CFU/100mL	<1	TCVN 6187 - 1: 2019

** Theo/As in: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt ban hành theo thông tư 52/2024/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2024

BỘ PHẬN PHÂN TÍCH
LABORATORY

Cường

[Signature]

KS. Nguyễn Văn Cường ThS. Lương Thị Thu Hương

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2025
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
DIRECTOR OF CENTER



ThS. Lâm Gia Vũ

- * Phép thử đã được VACI công nhận/The tests accredited by VACI
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test results are valid for the received sample(s) only.
- Không được trích dẫn một nhân phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm phân tích INVITEC/



TRUNG TÂM PHÂN TÍCH INVITEC
INVITEC ANALYSIS CENTER

Địa chỉ/Address: Số 12 phố Trường Lâm, Phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 92 567 1212
Email: hotline@invitec.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

MT25070330

Tên khách hàng/Customer's name: Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Địa chỉ/Address: Số 34, Đường An Cư, Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang
Tên mẫu/Name of sample(s): Nước sạch giếng khoan trạm số 4
Mô tả mẫu/Sample description: Mẫu đựng trong can nhựa PE có nắp vặn. Thể tích 3,0L;
Bảo quản điều kiện thường
Địa điểm lấy mẫu/Place of sampling: Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Ngày nhận mẫu/Date of sample receiving: 30/07/2025
Người lấy/gửi mẫu/Sampler: Khách hàng
Kết quả thử nghiệm/Test result:

TT No.	Tên chỉ tiêu Parameter	Kết quả Result	Đơn vị Unit	Giới hạn tham chiếu** Reference limit	Phương pháp thử Test method
1.	Asen (As)	<0,001	mg/L	0,01	SMEWW 3114B:2017
2.	Clo dư	0,92	mg/L	0,2 - 1	SMEWW 4500- C1.G:2017
3.	Độ đục*	0,35	NTU	2	TCVN 12402:2020
4.	Độ màu*	<10	TCU	15	TCVN 6185C:2015
5.	pH*	7,79	-	6 - 8,5	TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008)
6.	Mùi*	Không có mùi lạ	-	Không có mùi lạ	TCVN 9719:2013
7.	Amoni (NH ₄ ⁺) *	<0,05	mg/L	1	SMEWW 4500- NH3.B&F:2023
8.	Chỉ số Pecmanganat	<1	mg/L	2	TCVN 6186:1996
9.	Coliform*	0	CFU/100mL	<1	TCVN 6187 - 1: 2019
10.	E.Coli*	0	CFU/100mL	<1	TCVN 6187 - 1: 2019

** Theo/As in: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt ban hành theo thông tư 52/2024/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2024

BỘ PHẬN PHÂN TÍCH
LABORATORY

Cường

ThS. Lương Thị Thu Hương

KS. Nguyễn Văn Cường ThS. Lương Thị Thu Hương

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2025
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
DIRECTOR OF CENTER



ThS. Lâm Gia Vũ

* Phép thử đã được VACI công nhận/The tests accredited by VACI


- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test results are valid for the received sample(s) only.

- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm phân tích INVITEC/



TRUNG TÂM PHÂN TÍCH INVITEC
INVITEC ANALYSIS CENTER

Địa chỉ/Address: Số 12 phố Trường Lâm, Phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 92 567 1212
Email: hotline@invitec.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

MT25070331

Tên khách hàng/Customer's name: Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Địa chỉ/Address: Số 34, Đường An Cư, Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang
Tên mẫu/Name of sample(s): Nước sạch bể chứa chung
Mô tả mẫu/Sample description: Mẫu đựng trong can nhựa PE có nắp vặn. Thể tích 3,0L;
Địa điểm lấy mẫu/Place of sampling: Bảo quản điều kiện thường
Ngày nhận mẫu/Date of sample receiving: Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Người lấy/gửi mẫu/Sampler: 30/07/2025
Kết quả thử nghiệm/Test result: Khách hàng

TT No.	Tên chỉ tiêu Parameter	Kết quả Result	Đơn vị Unit	Giới hạn tham chiếu** Reference limit	Phương pháp thử Test method
1.	Asen (As)	<0,001	mg/L	0,01	SMEWW 3114B:2017
2.	Clo dư	0,95	mg/L	0,2 - 1	SMEWW 4500-C1.G:2017
3.	Độ đục*	0,27	NTU	2	TCVN 12402:2020
4.	Độ màu*	<10	TCU	15	TCVN 6185C:2015
5.	pH*	7,77	-	6 - 8,5	TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008)
6.	Mùi*	Không có mùi lạ	-	Không có mùi lạ	TCVN 9719:2013
7.	Amoni (NH ₄ ⁺) *	<0,05	mg/L	1	SMEWW 4500-NH3.B&F:2023
8.	Chỉ số Pecmanganat	<1	mg/L	2	TCVN 6186:1996
9.	Coliform*	0	CFU/100mL	<1	TCVN 6187 - 1: 2019
10.	E.Coli*	0	CFU/100mL	<1	TCVN 6187 - 1: 2019

** Theo/As in: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt ban hành theo thông tư 52/2024/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2024

BỘ PHẬN PHÂN TÍCH
LABORATORY

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2025
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
DIRECTOR OF CENTER

Cường

ThS. Lương Thị Thu Hương



KS. Nguyễn Văn Cường ThS. Lương Thị Thu Hương

ThS. Lâm Gia Vũ

- * Phép thử đã được VACI công nhận/The tests accredited by VACI
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test results are valid for the received sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần hoặc toàn bộ kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản.