

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại:02193886058 /Fax:02193886195

Email:khoaxetnghiempgh@gmail.com

Số: 281/PKN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)



1. Tên mẫu : Nước sạch - Bể chứa chung.
2. Nơi lấy mẫu : Tổ 17, P. Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
3. Mã số mẫu : 08.23.09-1
4. Mô tả mẫu VILAS 732 : Nước trong, không màu, mùi clo.
5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
7. Ngày lấy mẫu : 11/8/2023
8. Ngày nhận mẫu : 11/8/2023
9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 11/8/2023 đến ngày 21/8/2023.
10. Nơi gửi mẫu : Vũ Thị Lan Anh.
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.

11. Kết quả thử nghiệm : Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
2	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
3	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	1,20
4	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	6,92
5	Clo dư	mg / L	H.QT.03	0,2-1,0	0.879
6	Coliforms *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<3	KPH
7	E.coli *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<1	KPH

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Kết luận: Mẫu đạt.

Hà Giang, ngày 21 tháng 8 năm 2023

PHÓ TRƯỞNG KHOA
XN - CDHA - TDCN

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG

Nguyễn Xuân Hòa

BM.18.01.

Ban hành lần:01

Ngày ban hành:15.3.2019

Trang 1/1

1. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu

2. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS


3. Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THẨM DÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại: 02193886058 /Fax: 02193886195

Email: khoaxetnghiemdphg@gmail.com

Số: 7/PKN-KSBT



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

- Tên mẫu: Nước sạch - Giữa mạng lưới.
- Nơi lấy mẫu: Hộ; Phạm Thị Minh Nguyệt – Đường 20/8, P. Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
- Mã số mẫu: 08.23.09-2
- Mô tả mẫu: Nước trong, không màu, mùi clo.
- Số lượng mẫu: 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
- Thời gian lưu mẫu: Không có mẫu lưu.
- Ngày lấy mẫu: 11/8/2023
- Ngày nhận mẫu: 11/8/2023
- Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 11/8/2023 đến ngày 21/8/2023.
- Nơi gửi mẫu: Vũ Thị Lan Anh.
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.

11. Kết quả thử nghiệm : **Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
2	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
3	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	1,29
4	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	7,12
5	Clo dư	mg / L	H.QT.03	0,2-1,0	0.534
6	Coliforms *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<3	KPH
7	E.coli *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<1	KPH

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Kết luận: Mẫu đạt.

Hà Giang, ngày 21 tháng 8 năm 2023

**PHÓ TRƯỞNG KHOA
XN - CĐHA - TDCN**



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Xuân Thu

Nguyễn Xuân Hòa

BM.18.01.

Ban hành lần: 01

Ngày ban hành: 15.3.2019

Trang 1/1

1. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu

2. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS

3. Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM ĐÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10, P. Minh Khai, TP. Hà Giang / Điện thoại: 02193886058 / Fax: 02193886195
Email: khoaxetnghiempfhg@gmail.com

Số: 183 / PKN KSET



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

1. Tên mẫu : Nước sạch - Cuối mạng lưới.
2. Nơi lấy mẫu : Hộ; Nguyễn Trần Bắc – Tổ 17, P. Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
3. Mã số mẫu : 08.23.09-3
4. Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo.
5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
7. Ngày lấy mẫu : 11/8/2023
8. Ngày nhận mẫu : 11/8/2023
9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 11/8/2023 đến ngày 21/8/2023.
10. Nơi gửi mẫu : Vũ Thị Lan Anh.
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.

11. Kết quả thử nghiệm : **Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
2	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
3	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	1,36
4	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	7,23
5	Clo dư	mg / L	H.QT.03	0,2-1,0	0.491
6	Coliforms *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<3	KPH
7	E.coli *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<1	KPH

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Kết luận: Mẫu đạt.

Hà Giang, ngày 21 tháng 8 năm 2023

PHÓ TRƯỞNG KHOA
XN - CDHA - TDCN

Nguyễn Xuân Hòa

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Thu

BM.18.01.

Ban hành lần:01

Ngày ban hành:15.3.2019

Trang 1/1

1. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
2. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS
3. Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THẨM ĐO CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại:02193886058 /Fax:02193886195
Email:khoaxetnghiemdphg@gmail.com



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

- Tên mẫu : Nước sạch - Giếng khoan số 4.
- Nơi lấy mẫu : Vòi nước giếng khoan tại bể chứa chung bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.
- Mã số mẫu : 08.23.09-4
- Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo.
- Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
- Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
- Ngày lấy mẫu : 11/8/2023
- Ngày nhận mẫu : 11/8/2023
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 11/8/2023 đến ngày 21/8/2023.
- Nơi gửi mẫu : Vũ Thị Lan Anh.
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.

11. Kết quả thử nghiệm : Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
2	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
3	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	1,40
4	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	7,31
5	Coliforms *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<3	KPH
6	E.coli *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<1	KPH

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Kết luận: Mẫu đạt.

Hà Giang, ngày 21 tháng 8 năm 2023

PHÓ TRƯỞNG KHOA
XN - CDHA - TDCN

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Thu

Nguyễn Xuân Hòa