



TRUNG TÂM PHÂN TÍCH INVITEC
INVITEC ANALYSIS CENTER

Địa chỉ/Address: Số 12 phố Trường Lâm, Phường Việt Hưng, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 92 567 1212
Email: hotline@invitec.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

MT25080384

Tên khách hàng/Customer's name: Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Địa chỉ/Address: Số 34, Đường An Cư, Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang
Tên mẫu/Name of sample(s): Nước sạch - lấy tại bể chứa chung
Mô tả mẫu/Sample description: Mẫu đựng trong can nhựa PE có nắp vặn. Thể tích 3,0L;
Bảo quản điều kiện thường
Địa điểm lấy mẫu/Place of sampling: Tổ 17, Phường Hà Giang 2, Tỉnh Tuyên Quang
Ngày nhận mẫu/Date of sample receiving: 27/08/2025
Người lấy/gửi mẫu/Sampler: Khách hàng
Kết quả thử nghiệm/Test result:

TT No.	Tên chỉ tiêu Parameter	Kết quả Result	Đơn vị Unit	Giới hạn tham chiếu** Reference limit	Phương pháp thử Test method
1.	Asen (As)	<0,001	mg/L	0,01	SMEWW 3114B:2023
2.	Clo dư	0,73	mg/L	0,2 - 1	SMEWW 4500- C1.G:2023
3.	Độ đục*	<0,05	NTU	2	TCVN 12402:2020
4.	Độ màu*	<10	TCU	15	TCVN 6185C:2015
5.	pH*	8,12	-	6 - 8,5	TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008)
6.	Mùi*	Không có mùi lạ	-	Không có mùi lạ	TCVN 9719:2013
7.	Amoni (NH ₄ ⁺)	<0,05	mg/L	1	SMEWW 4500- NH3.B&F:2023
8.	Chỉ số Pecmanganat	<1	mg/L	2	TCVN 6186:1996
9.	Coliform *	0	CFU/100mL	<1	TCVN 6187-1: 2019
10.	E.Coli *	0	CFU/100mL	<1	TCVN 6187-1: 2019

** Theo/As in: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt ban hành theo thông tư 52/2024/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2024

BỘ PHẬN PHÂN TÍCH
LABORATORY

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2025
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
DIRECTOR OF CENTER

KS. Nguyễn Văn Cường ThS. Lương Thị Thu Hương



ThS. Lâm Gia Vũ

- * Phép thử đã được VACI công nhận/The tests accredited by VACI
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test results are valid for the received sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm phân tích INVITEC/



TRUNG TÂM PHÂN TÍCH INVITEC
INVITEC ANALYSIS CENTER

Địa chỉ/Address: Số 12 phố Trường Lâm, Phường Việt Hưng, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 92 567 1212
Email: hotline@invitec.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

MT25080386

Tên khách hàng/Customer's name: Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Địa chỉ/Address: Số 34, Đường An Cư, Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang
Tên mẫu/Name of sample(s): Nước sạch – cuối máng cấp
Mô tả mẫu/Sample description: Mẫu đựng trong can nhựa PE có nắp vặn. Thể tích 3,0L;
Bảo quản điều kiện thường
Địa điểm lấy mẫu/Place of sampling: Phạm Thị Đào - Tổ 16 Phường Hà Giang 1, Tỉnh Tuyên Quang
Ngày nhận mẫu/Date of sample receiving: 27/08/2025
Người lấy/gửi mẫu/Sampler: Khách hàng
Kết quả thử nghiệm/Test result:

TT No.	Tên chỉ tiêu Parameter	Kết quả Result	Đơn vị Unit	Giới hạn tham chiếu** Reference limit	Phương pháp thử Test method
1.	Asen (As)	<0,001	mg/L	0,01	SMEWW 3114B:2023
2.	Clo dư	0,77	mg/L	0,2 - 1	SMEWW 4500- C1.G:2023
3.	Độ đục*	<0,05	NTU	2	TCVN 12402:2020
4.	Độ màu*	<10	TCU	15	TCVN 6185C:2015
5.	pH*	8,30	-	6 - 8,5	TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008)
6.	Mùi*	Không có mùi lạ	-	Không có mùi lạ	TCVN 9719:2013
7.	Amoni (NH ₄ ⁺)	0,154	mg/L	1	SMEWW 4500- NH3.B&F:2023
8.	Chỉ số Pecmanganat	<1	mg/L	2	TCVN 6186:1996
9.	Coliform *	0	CFU/100mL	<1	TCVN 6187-1: 2019
10.	E.Coli *	0	CFU/100mL	<1	TCVN 6187-1: 2019

** Theo/As in: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt ban hành theo thông tư 52/2024/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2024

BỘ PHẬN PHÂN TÍCH
LABORATORY

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2025
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
DIRECTOR OF CENTER



KS. Nguyễn Văn Cường ThS. Lương Thị Thu Hương

ThS. Lâm Gia Vũ

- * Phép thử đã được VACI công nhận/The tests accredited by VACI
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test results are valid for the received sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm phân tích INVITEC/



TRUNG TÂM PHÂN TÍCH INVITEC
INVITEC ANALYSIS CENTER

Địa chỉ/Address: Số 12 phố Trường Lâm, Phường Việt Hưng, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 92 567 1212
Email: hotline@invitec.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

MT25080385

Tên khách hàng/Customer's name: Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Địa chỉ/Address: Số 34, Đường An Cư, Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang
Tên mẫu/Name of sample(s): Nước sạch – giữa máng cấp
Mô tả mẫu/Sample description: Mẫu đựng trong can nhựa PE có nắp vặn. Thể tích 3,0L;
Bảo quản điều kiện thường
Địa điểm lấy mẫu/Place of sampling: Ngõ Hữu Hà - Tổ 2 Phường Hà Giang 1, Tỉnh Tuyên Quang
Ngày nhận mẫu/Date of sample receiving: 27/08/2025
Người lấy/gửi mẫu/Sampler: Khách hàng
Kết quả thử nghiệm/Test result:

TT No.	Tên chỉ tiêu Parameter	Kết quả Result	Đơn vị Unit	Giới hạn tham chiếu** Reference limit	Phương pháp thử Test method
1.	Asen (As)	<0,001	mg/L	0,01	SMEWW 3114B:2023
2.	Clo dư	0,89	mg/L	0,2 - 1	SMEWW 4500- C1.G:2023
3.	Độ đục*	<0,05	NTU	2	TCVN 12402:2020
4.	Độ màu*	<10	TCU	15	TCVN 6185C:2015
5.	pH*	8,36	-	6 - 8,5	TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008)
6.	Mùi*	Không có mùi lạ	-	Không có mùi lạ	TCVN 9719:2013
7.	Amoni (NH ₄ ⁺)	<0,05	mg/L	1	SMEWW 4500- NH3.B&F:2023
8.	Chỉ số Pecmanganat	<1	mg/L	2	TCVN 6186:1996
9.	Coliform *	0	CFU/100mL	<1	TCVN 6187-1: 2019
10.	E.Coli *	0	CFU/100mL	<1	TCVN 6187-1: 2019

** Theo/As in: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt ban hành theo thông tư 52/2024/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2024

BỘ PHẬN PHÂN TÍCH
LABORATORY

KS. Nguyễn Văn Cường

ThS. Lương Thị Thu Hương

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2025
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
DIRECTOR OF CENTER



ThS. Lâm Gia Vũ

- * Phép thử đã được VACI công nhận/The tests accredited by VACI
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test results are valid for the received sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm phân tích INVITEC/



TRUNG TÂM PHÂN TÍCH INVITEC
INVITEC ANALYSIS CENTER

Địa chỉ/Address: Số 12 phố Trường Lâm, Phường Việt Hưng, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 92 567 1212
Email: hotline@invitec.vn



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

MT25080387

Tên khách hàng/Customer's name:

Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang

Địa chỉ/Address:

Số 34, Đường An Cư, Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang

Tên mẫu/Name of sample(s):

Nước sạch – lấy tại vòi nước giếng khoan trạm số 4

Mô tả mẫu/Sample description:

Mẫu đựng trong can nhựa PE có nắp vặn. Thể tích 3,0L;
Bảo quản điều kiện thường

Địa điểm lấy mẫu/Place of sampling:

Giếng khoan trạm số 4 - Tổ 15, Phường Hà Giang 2, Tỉnh
Tuyên Quang

Ngày nhận mẫu/Date of sample receiving:

27/08/2025

Người lấy/gửi mẫu/Sampler:

Khách hàng

Kết quả thử nghiệm/Test result:

TT No.	Tên chỉ tiêu Parameter	Kết quả Result	Đơn vị Unit	Giới hạn tham chiếu** Reference limit	Phương pháp thử Test method
1.	Asen (As)	<0,001	mg/L	0,01	SMEWW 3114B:2023
2.	Clo dư	0,91	mg/L	0,2 - 1	SMEWW 4500- C1.G:2023
3.	Độ đục*	<0,05	NTU	2	TCVN 12402:2020
4.	Độ màu*	<10	TCU	15	TCVN 6185C:2015
5.	pH*	8,36	-	6 - 8,5	TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008)
6.	Mùi*	Không có mùi lạ	-	Không có mùi lạ	TCVN 9719:2013
7.	Amoni (NH ₄ ⁺)	<0,05	mg/L	1	SMEWW 4500- NH3.B&F:2023
8.	Chỉ số Pecmanganat	<1	mg/L	2	TCVN 6186:1996
9.	Coliform *	0	CFU/100mL	<1	TCVN 6187-1: 2019
10.	E.Coli *	0	CFU/100mL	<1	TCVN 6187-1: 2019

** Theo/As in: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt ban hành theo thông tư 52/2024/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2024

BỘ PHẬN PHÂN TÍCH
LABORATORY

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2025
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
DIRECTOR OF CENTER



KS. Nguyễn Văn Cường ThS. Lương Thị Thu Hương

ThS. Lâm Gia Vũ

- * Phép thử đã được VACI công nhận/The tests accredited by VACI
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test results are valid for the received sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm phân tích INVITEC/