



VIMCERTS 288
ISO/IEC 17025:2017
CV 22574/SYT-NVY
CV 4607/SYT-NVY

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐẠI NAM

Đ/c: Số 18, BT4-2, khu nhà ở Trung Văn, Phường Đại Mỗ, TP Hà Nội

Website: <https://dainamenm.com>

Email: mtdainam@gmail.com

Hotline: 024.22800777



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 11430/2025/PKQ/25.5057

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần CTN tỉnh Hà Giang
Địa chỉ : Số 34, đường An Cư, tổ 5, Phường Trần Phú, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang, Việt Nam
Địa điểm lấy mẫu : Mẫu do khách hàng gửi đến
Loại mẫu : Nước thải
Mã mẫu : 250820.NT.028
Ngày quan trắc/ nhận mẫu : 20/08/2025
Số mẫu: 1
Thời gian thử nghiệm : 20/08/2025 - 03/09/2025

TT	Tên thông số	Số hiệu phương pháp	Đơn vị	Kết quả
				250820.NT.028
1	pH	SMEWW 4500 H+:2017	-	7,7
2	Tổng chất rắn hòa tan (TDS) ^(#)	SOP - MTĐN - ĐNN 01	mg/L	122
3	Nhu cầu oxy sinh học (BOD ₅)(20°C)	TCVN 6001-1:2021	mg/L	5
4	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	TCVN 6625:2000	mg/L	<15 (LOQ=15)
5	Dầu, mỡ động thực vật	SMEWW 5520B&F:2023	mg/L	KPH (MDL=1,3)
6	Sulfua (S ²⁻)	TCVN 6637:2000	mg/L	KPH (MDL=0,02)
7	Amoni (NH ₄ ⁺ _N)	TCVN 6179-1:1996	mg/L	KPH (MDL=0,02)
8	Nitrat (NO ₃ ⁻ _N)	SMEWW 4500-NO ₃ ⁻ .E:2023	mg/L	1,07
9	Photphat (PO ₄ ³⁻ _P)	TCVN 6202:2008	mg/L	KPH (MDL=0,02)
10	Tổng các chất hoạt động bề mặt	TCVN 6622-1:2009	mg/L	KPH (MDL=0,03)
11	Tổng Coliform	SMEWW 9221B:2023	MPN/100 mL	700


Ghi chú:

- KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện; LOQ: Giới hạn định lượng;
 - (#): Thông số phân tích theo yêu cầu của khách hàng và kết quả chỉ mang tính chất tham khảo (Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường và các QCVN không quy định);
 - Vị trí lấy mẫu (Thông tin vị trí lấy mẫu do khách hàng cung cấp):
- + 250820.NT.028: Bể chứa bùn nhà máy nước Sông Miện - Tổ 17, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang.
Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2025



TM. PHÒNG PHÂN TÍCH

Đặng Minh Được



Phạm Văn Hoàn

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến hoặc mẫu quan trắc, Công ty không chịu trách nhiệm việc lấy mẫu đối với các mẫu do khách hàng gửi đến.