

Số: 12 /PKN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

- Tên mẫu: Nước sạch Bể chứa chung.
- Nơi lấy mẫu: Tổ 17, P. Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
- Mã số mẫu: 01.24.08-1
- Mô tả mẫu: Nước trong, không màu, mùi clo.
- Số lượng mẫu: 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
- Thời gian lưu mẫu: Không có mẫu lưu.
- Ngày lấy mẫu: 15/01/2024
- Ngày nhận mẫu: 15/01/2024
- Thời gian thử nghiệm: Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 24/01/2024.
- Nơi gửi mẫu: Đàm Hải Chinh.

Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.

11. Kết quả thử nghiệm : Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
2	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
3	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	KPH
4	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	6,79
5	Clo dư	mg / L	H.QT.03	0,2-1,0	0,954
6	Coliforms *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<3	KPH
7	E.coli *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<1	KPH

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Kết luận: Mẫu đạt.

Hà Giang, ngày 24 tháng 01 năm 2024

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Xuân Thu

**PHÓ KHOA
XN - CDHA - TDCN**

Nguyễn Xuân Hòa

BM.18.01.


Ban hành lần:01

Ngày ban hành:15.3.2019

Trang 1/1

- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
- Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS
- Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả. không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.

Số: 13 /PKN-KSBT



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

- Tên mẫu : Nước sạch - Giữa mạng lưới.
- Nơi lấy mẫu : Hộ; Phạm Văn Hoá – Đường Võ Thị Sau, P. Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
- Mã số mẫu : 01.24.08-2
- Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo.
- Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
- Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
- Ngày lấy mẫu : 15/01/2024
- Ngày nhận mẫu : 15/01/2024
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 24/01/2024.
- Nơi gửi mẫu : Đàm Hải Chinh.
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.
- Kết quả thử nghiệm : Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
2	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
3	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0,10
4	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	6,76
5	Clo dư	mg / L	H.QT.03	0,2-1,0	0,903
6	Coliforms *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<3	KPH
7	E.coli *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<1	KPH

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Kết luận: Mẫu đạt.

Hà Giang, ngày 24 tháng 01 năm 2024

PHÓ KHOA
XN - CDHA - TDCN



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Signature)
Nguyễn Xuân Thu

(Signature)
Nguyễn Xuân Hòa

BM.18.01.

Ban hành lần: 01

Ngày ban hành: 15.3.2019

Trang 1/1

- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
- Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS
- Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả, không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.

Số: 14 /PKN-KSBT



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

- Tên mẫu : Nước sạch
- Nơi lấy mẫu : Hộ: Đỗ Văn Tuyên – Tổ 9, P. Quang Trung, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
- Mã số mẫu : 01.24.08-3
- Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo.
- Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
- Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
- Ngày lấy mẫu : 15/01/2024
- Ngày nhận mẫu : 15/01/2024
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 24/01/2024.
- Nơi gửi mẫu : Đàm Hải Chinh.
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.
- Kết quả thử nghiệm : Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
2	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
3	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0,20
4	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	6,72
5	Clo dư	mg / L	H.QT.03	0,2-1,0	0,966
6	Coliforms *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<3	KPH
7	E.coli *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<1	KPH

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Kết luận: Mẫu đạt.

Hà Giang, ngày 24 tháng 01 năm 2024

PHÓ KHOA
XN - CDHA - TDCN



Nguyễn Xuân Thu

Nguyễn Xuân Hòa

BM.18.01.


Ban hành lần:01

Ngày ban hành:15.3.2019

Trang 1/1

- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
- Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS
- Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả, không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.

Số: 15 /PKN-KSBT



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

- Tên mẫu : Nước sạch - Giếng khoan số 4.
- Nơi lấy mẫu : Vòi nước giếng khoan tại bể chứa chung bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.
- Mã số mẫu : 01.24.08-4
- Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo.
- Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
- Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
- Ngày lấy mẫu : 15/01/2024
- Ngày nhận mẫu : 15/01/2024
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 24/01/2024.
- Nơi gửi mẫu : Đàm Hải Chinh.
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.
- Kết quả thử nghiệm : **Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
2	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
3	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	KPH
4	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	6,77
5	Coliforms *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<3	KPH
6	E.coli *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<1	KPH

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Kết luận: Mẫu đạt.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Thu

Hà Giang, ngày 24 tháng 01 năm 2024

PHÓ KHOA
XN - CDHA - TDCN

Nguyễn Xuân Hòa

BM.18.01.

Ban hành lần:01

Ngày ban hành:15.3.2019

Trang 1/1

- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
- Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS
- Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại và các yêu cầu xem xét lại trong vòng 07 ngày sau khi trả kết quả, không nhận khiếu nại khi không có mẫu lưu.