TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG
Địa chỉ:Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại:02193886058 /Fax:02193886195
Email:khoaxetnghiemdphg@gmail.com

Số: 316 /PKN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

VILAS 732

1. Tên mẫu : Nước sạch - Bể chứa chung.
2. Nơi lấy mẫu : Tổ 17, P. Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
3. Mã số mẫu : 08.23.02-1
4. Mô tả mẫu : Nước trong, không mầu, mùi clo.
5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
7. Ngày lấy mẫu : 08/9/2023
8. Ngày nhận mẫu : 08/9/2023
9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 08/9/2023 đến ngày 18/9/2023.
10. Nơi gửi mẫu : Vũ Thị Lan Anh.
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.
11. Kết quả thử nghiệm : **Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
2	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
3	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0,96
4	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	6,89
5	Clo dư	mg / L	H.QT.03	0,2-1,0	0,782
6	Coliforms *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<3	KPH
7	E.coli *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<1	KPH

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Kết luận: Mẫu đạt.

Hà Giang, ngày 18 tháng 9 năm 2023

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Nguyễn Xuân Thu

PHÓ TRƯỞNG KHOA
XN - CĐHA - TDCN

Nguyễn Xuân Hòa

1. *Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu*
2. *Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS*
3. *Trung tâm chỉ giữ mẫu lưu 01 tháng*

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG
Địa chỉ:Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại:02193886058 /Fax:02193886195
Email:khoaxetnghiemdphg@gmail.com

Số: 344 /PKN-KSBT

VILAS 732

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

1. Tên mẫu : Nước sạch - Giữa mạng lưới.
2. Nơi lấy mẫu : Hộ; Hoàng Mạnh Lợi – SN 477, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
3. Mã số mẫu : 09.23.02-2
4. Mô tả mẫu : Nước trong, không mầu, mùi clo.
5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
7. Ngày lấy mẫu : 08/9/2023
8. Ngày nhận mẫu : 08/9/2023
9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 08/9/2023 đến ngày 18/9/2023.
10. Nơi gửi mẫu : Vũ Thị Lan Anh.
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.
11. Kết quả thử nghiệm : **Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
2	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
3	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	1,06
4	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	7,08
5	Clo dư	mg / L	H.QT.03	0,2-1,0	0,766
6	Coliforms *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<3	KPH
7	E.coli *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<1	KPH

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Kết luận: Mẫu đạt.

Hà Giang, ngày 18 tháng 9 năm 2023

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Nguyễn Xuân Thu

PHÓ TRƯỞNG KHOA
XN - CĐHA - TDCN

Nguyễn Xuân Hòa

1. *Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu*
2. *Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS*
3. *Trung tâm chỉ giải quyết khiếu nại đối với kết quả thử nghiệm do Trung tâm thực hiện trong thời gian 07 ngày kể từ ngày trả kết quả*

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG
Địa chỉ:Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại:02193886058 /Fax:02193886195
Email:khoaxetnghiemdphg@gmail.com

Số: 318 /PKN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

1. Tên mẫu : Nước sạch - Cuối mạng lưới.
2. Nơi lấy mẫu : Hộ; Nguyễn Xuân Hùng – Tổ 12, P. Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
3. Mã số mẫu : 09.23.02-3
4. Mô tả mẫu : Nước trong, không mầu, mùi clo.
5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
7. Ngày lấy mẫu : 08/9/2023
8. Ngày nhận mẫu : 08/9/2023
9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 08/9/2023 đến ngày 18/9/2023.
10. Nơi gửi mẫu : Vũ Thị Lan Anh.
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.
11. Kết quả thử nghiệm : **Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
2	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
3	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	1,18
4	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	7,20
5	Clo dư	mg / L	H.QT.03	0,2-1,0	0,493
6	Coliforms *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<3	KPH
7	E.coli *	-CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<1	KPH

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Kết luận: Mẫu đạt.

Hà Giang, ngày 18 tháng 9 năm 2023

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Nguyễn Xuân Thu

PHÓ TRƯỞNG KHOA
XN - CĐHA - TDCN

Nguyễn Xuân Hòa

1. *Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu*
2. *Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS*
3. *Trung tâm chỉ chịu trách nhiệm về kết quả thử nghiệm*

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG
Địa chỉ:Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại:02193886058 /Fax:02193886195
Email:khoaxetnghiemdphg@gmail.com

Số: 349 /PKN-KSBT

VILAS 737

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

1. Tên mẫu : Nước sạch - Giếng khoan số 4.
2. Nơi lấy mẫu : Vòi nước giếng khoan tại bể chứa chung bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.
3. Mã số mẫu : 09.23.02-4
4. Mô tả mẫu : Nước trong, không mầu, mùi clo.
5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
7. Ngày lấy mẫu : 08/9/2023
8. Ngày nhận mẫu : 08/9/2023
9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 08/9/2023 đến ngày 18/9/2023.
10. Nơi gửi mẫu : Vũ Thị Lan Anh.
    Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang
    Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.
11. Kết quả thử nghiệm : **Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
2	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có mùi vị lạ	KPH
3	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	1,30
4	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	7,32
5	Coliforms *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<3	KPH
6	E.coli *	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	<1	KPH

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Kết luận: Mẫu đạt.

Hà Giang, ngày 18 tháng 9 năm 2023

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Nguyễn Xuân Thu

PHÓ TRƯỞNG KHOA
XN - CĐHA - TDCN

Nguyễn Xuân Hòa

1. *Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu*
2. *Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu được công nhận VILAS*