

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG  
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THẨM ĐÓNG CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10, P. Minh Khai, TP. Hà Giang Điện thoại: 02193886058 Fax: 02193886195

Email: khoa\_xet\_nghiem\_dphg@gmail.com



**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

- Số: 30 / PKN
1. Tên mẫu : Nước sạch - Bê chứa chung.
  2. Nơi lấy mẫu : Tổ 17, P. Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
  3. Mã số mẫu : 02.22.02-1
  4. Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo
  5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
  6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
  7. Ngày lấy mẫu : 14/02/2022
  8. Ngày nhận mẫu : 14/02/2022
  9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 23/02/2022
  10. Nơi gửi mẫu : Vũ Lan Anh.

Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang  
Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.

11. Kết quả thử nghiệm : **Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Coliforms *	CFU/100ml.	TCVN 6187-11:2019	<3	KPH
2	E.coli *	CFU/100mL	TCVN 6187-11:2019	<1	KPH
3	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH 1.00:4độ
4	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có Mùi, vị lạ	KPH
5	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0,75
6	pH *	-	TCVN 6492:2011	6,0-8,5	7,00
7	Clo dư	mg / L	H.QT.03	0,2-1,0	0,378

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghe là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Hà Giang, ngày 23 tháng 02 năm 2022

**KT GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**TRƯỞNG KHOA  
XN-CĐHA-TDCN**



**Phạm Thị Kim Dung**

**Phan Thị Nga**

Số: 31 / PKN-KSB



**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  
 (Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

1. Tên mẫu : Nước sạch – Giữa mạng lưới.
2. Nơi lấy mẫu : Vũ Văn Nam, tổ 1, P.Quang Trung, TP Hà Giang.
3. Mã số mẫu : 02.22.02-2
4. Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo
5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
7. Ngày lấy mẫu : 14/02/2022
8. Ngày nhận mẫu : 14/02/2022
9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 23/02/2022
10. Nơi gửi mẫu : Vũ Lan Anh.- Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang - Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.

11. Kết quả thử nghiệm : **Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Coliforms *	CFU/100mL	TCVN 6187-11:2019	<3	KPH
2	E.coli *	CFU/100mL	TCVN 6187-11:2019	<1	KPH
3	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH 1.0Q:4độ
4	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có Mùi, vị lạ	KPH
5	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0,79
6	pH *	-	TCVN 6492:2011	6.0-8.5	7.09
7	Clo dư	mg / L	H.QT.03	0.2-1.0	0,261

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghe là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Hà Giang, ngày 23 tháng 02 năm 2022

**KT GIÁM ĐỐC  
 PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Thị Kim Dung

**TRƯỞNG KHOA  
 XN-CDHA-TDCN**

Phan Thị Nga

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG  
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM ĐÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tô 10, P. Minh Khai, TP. Hà Giang. Điện thoại: 02193886058 Fax: 02193886195  
Email: khoa\_xet\_nghiem\_dphgca@gmail.com

Số: 32 / PKN-KSBT

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)



- Nước sạch - Cuối mạng lưới.
- Nơi lấy mẫu : Nguyễn Quang Thắng . Tô 17, P. Nguyễn Trãi, TP Hà Giang.
- Mã số mẫu : 02.22.02-3
- Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo
- Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
- Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
- Ngày lấy mẫu : 14/02/2022
- Ngày nhận mẫu : 14/02/2022
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 23/02/2022
- Nơi gửi mẫu : Vũ Lan Anh.- Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang - Tô 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang

11. Kết quả thử nghiệm : **Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Coliforms *	CFU/100ml.	TCVN 6187-11:2019	<3	KPH
2	E.coli *	CFU/100mL.	TCVN 6187-11:2019	<1	KPH
3	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH 1.0Q:4độ
4	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có Mùi, vị lạ	KPH
5	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0,82
6	pH *	-	TCVN 6492:2011	6.0-8.5	7,15
7	Clo dư	mg / L	H.QT.03	0,2-1.0	0,29

Ghi chú: \* KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Hà Giang, ngày 23 tháng 02 năm 2022

**KT GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Phạm Thị Kim Dung**

**TRƯỞNG KHOA  
XN-CDHA-TDCN**

**Phan Thị Nga**

Số: 33 /PKN-KSBT

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

- Tên mẫu : Nước sạch - Giếng khoan trạm số 4.
- Nơi lấy mẫu : Với nước giếng khoan tại bể chứa chung BVĐK tỉnh Hà Giang
- Mã số mẫu : 02.22.02- 4
- Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo
- Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
- Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
- Ngày lấy mẫu : 14/02/2022
- Ngày nhận mẫu : 14/02/2022
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 23/02/2022
- Nơi gửi mẫu : Vũ Lan Anh.- - Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang - Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang

11. Kết quả thử nghiệm : **Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật**

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Giới hạn cho phép QCVN 01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Coliforms *	CFU/100mL	TCVN 6187-11:2019	<3	KPH
2	E.coli *	CFU/100mL	TCVN 6187-11:2019	<1	KPH
3	Màu sắc	Độ màu	TCVN 2653:1978	15	KPH LOQ:4độ
4	Mùi vị	-	TCVN 2653:1978	Không có Mùi, vị lạ	KPH
5	Độ đục	NTU	H.QT.13	2	0,71
6	pH *	-	TCVN 6492:2011	6.0-8.5	7,20
7	Hàm lượng Asen	mg/L	TCVN 6626:2000	0.01	KPH LOQ:0.002

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Hà Giang, ngày 23 tháng 02 năm 2022

**KT GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
TRUNG TÂM  
KIỂM SOÁT  
BỆNH TẬT  
HÀ GIANG  
Phạm Thị Kim Dung

**TRƯỞNG KHOA**  
**XN-CĐHA-TDCN**  
Phan Thị Nga