


TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG  
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM ĐÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10, P. Minh Khai, TP. Hà Giang / Điện thoại: 02193886058 / Fax: 02193886195  
Email: khoa\_xet\_nghiem\_phg@gmail.com

Số: 281 /PKN-KSBT

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)



1. Tên mẫu : Nước sạch - Bể chứa chung.
2. Nơi lấy mẫu : Tổ 17, P. Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
3. Mã số mẫu : 07.21.09-1
4. Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo
5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
7. Ngày lấy mẫu : 16/7/2021
8. Ngày nhận mẫu : 16/7/2021
9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 16/7/2021 đến ngày 18/7/2021
10. Nơi gửi mẫu : Vũ Lan Anh.  
Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang - Tổ 5,  
phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.

11. Kết quả thử nghiệm : **Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật**

| TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị    | Phương pháp thử     | Giới hạn cho phép<br>QCVN<br>01-1:2018/BYT | Kết quả        |
|----|--------------|-----------|---------------------|--|----------------|
| 1  | Coliforms *  | MPN/100mL | TCVN<br>6187-2:1996 | <3   | KPH            |
| 2  | E.coli *     | MPN/100mL | TCVN<br>6187-2:1996 | <1   | KPH            |
| 3  | Màu sắc      | Độ màu    | TCVN<br>2653:1978   | 15   | KPH<br>LOQ:4độ |
| 4  | Mùi vị       | -         | TCVN<br>2653:1978   | Không có<br>Mùi, vị lạ                     | KPH            |
| 5  | Độ đục       | NTU       | H.QT.13             | 2  | 0,91           |
| 6  | pH *         | -         | TCVN<br>6492:2011   | 6,0-8,5                                    | 7,18           |
| 7  | Clo dư       | mg /L     | H.QT.03             | 0,2-1,0                                    | 0,493          |

Ghi chú: \*KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Hà Giang, ngày 25 tháng 7 năm 2021

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

*Phạm Thị Kim Dung*  
**Phạm Thị Kim Dung**

**TRƯỞNG KHOA  
XN-CĐHA-TDCN**

**Phan Thị Nga**

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG  
 HOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THẨM ĐÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại:02193886058 /Fax:02193886195  
 Email:khoaxetnghiemdphg@gmail.com

Số: 282 /PKN-KSBT

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  
 (Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)


1. Tên mẫu : Nước sạch - Giuã mạng lưới.
2. Nơi lấy mẫu : Ngô Chí Lâm, SN 52, tổ 4, P.Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
3. Mã số mẫu : 07.21.09-2
4. Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo
5. Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
6. Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
7. Ngày lấy mẫu : 16/7/2021
8. Ngày nhận mẫu : 16/7/2021
9. Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 16/7/2021 đến ngày 18/7/2021
10. Nơi gửi mẫu : Vũ Lan Anh - Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang - Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang.

11. Kết quả thử nghiệm : Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật

| TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị    | Phương pháp thử     | Giới hạn cho phép<br>QCVN<br>01-1:2018/BYT | Kết quả        |
|----|--------------|-----------|---------------------|--|----------------|
| 1  | Coliforms *  | MPN/100mL | TCVN<br>6187-2:1996 | <3   | KPH            |
| 2  | E.coli *     | MPN/100mL | TCVN<br>6187-2:1996 | <1   | KPH            |
| 3  | Màu sắc      | Độ màu    | TCVN<br>2653:1978   | 15   | KPH<br>LOQ:4độ |
| 4  | Mùi vị       | -         | TCVN<br>2653:1978   | Không có<br>Mùi, vị lạ                     | KPH            |
| 5  | Độ đục       | NTU       | H.QT.13             | 2  | 0,94           |
| 6  | pH *         | -         | TCVN<br>6492:2011   | 6,0-8,5                                    | 7,20           |
| 7  | Clo dư       | mg / L    | H.QT.03             | 0,2-1,0                                    | 0,332          |

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Hà Giang, ngày 25 tháng 7 năm 2021

**KT.GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
  
 Phạm Thị Kim Dung

**TRƯỞNG KHOA**  
**XN-CDHA-TDCN**  
  
 Phan Thị Nga

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG  
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM ĐÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại:02193886058 /Fax:02193886195  
Email:khoaxetnghiemdphg@gmail.com

Số: 283 /PKN-KSBT

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

- Tên mẫu : Nước sạch - Cuối mạng lưới.
- Nơi lấy mẫu : Nguyễn Thanh Mai, tổ 7, P. Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
- Mã số mẫu : 07.21.09-3
- Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo
- Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
- Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
- Ngày lấy mẫu : 16/7/2021
- Ngày nhận mẫu : 16/7/2021
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 16/7/2021 đến ngày 18/7/2021
- Nơi gửi mẫu : Vũ Lan Anh - Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang - Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang


11. Kết quả thử nghiệm : Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật

| TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị    | Phương pháp thử     | Giới hạn cho phép<br>QCVN 01-1:2018/BYT | Kết quả        |
|----|--------------|-----------|---------------------|---|----------------|
| 1  | Coliforms *  | MPN/100mL | TCVN<br>6187-2:1996 | <3                                      | KPH            |
| 2  | E.coli *     | MPN/100mL | TCVN<br>6187-2:1996 | <1                                      | KPH            |
| 3  | Màu sắc      | Độ màu    | TCVN<br>2653:1978   | 15                                      | KPH<br>LOQ:4độ |
| 4  | Mùi vị       | -         | TCVN<br>2653:1978   | Không có<br>Mùi, vị lạ                  | KPH            |
| 5  | Độ đục       | NTU       | H.QT.13             | 2                                       | 1,10           |
| 6  | pH *         | -         | TCVN<br>6492:2011   | 6,0-8,5                                 | 7,25           |
| 7  | Clo dư       | mg / L    | H.QT.03             | 0,2-1,0                                 | 0,289          |

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Hà Giang, ngày 25 tháng 7 năm 2021

KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Kim Dung

TRƯỞNG KHOA  
XN-CDHA-TDCN

Phan Thị Nga

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HÀ GIANG  
KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tổ 10.P. Minh Khai. TP. Hà Giang /Điện thoại:02193886058 /Fax:02193886195  
Email:khoaxetnghiemdphg@gmail.com

Số: 284/PKN-KSBT

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

- Tên mẫu : Nước sạch - Giếng khoan trạm số 4.
- Nơi lấy mẫu : Vòi nước giếng khoan tại bể chứa chung BVĐK tỉnh Hà Giang
- Mã số mẫu : 07.21.09- 4
- Mô tả mẫu : Nước trong, không màu, mùi clo
- Số lượng mẫu : 03 lít/ mẫu x 01 mẫu.
- Thời gian lưu mẫu : Không có mẫu lưu.
- Ngày lấy mẫu : 16/7/2021
- Ngày nhận mẫu : 16/7/2021
- Thời gian thử nghiệm : Từ ngày 16/7/2021 đến ngày 18/7/2021
- Nơi gửi mẫu : Vũ Lan Anh - Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang - Tổ 5, phường Trần Phú, tỉnh Hà Giang

11. Kết quả thử nghiệm : **Các chỉ tiêu Hóa lý và Vi sinh vật**

| TT | Tên chỉ tiêu   | Đơn vị    | Phương pháp thử     | Giới hạn cho phép<br>QCVN 01-1:2018/BYT | Kết quả          |
|----|----------------|-----------|---------------------|---|------------------|
| 1  | Coliforms *    | MPN/100mL | TCVN<br>6187-2:1996 | <3                                      | KPH              |
| 2  | E.coli *       | MPN/100mL | TCVN<br>6187-2:1996 | <1                                      | KPH              |
| 3  | Màu sắc        | Độ màu    | TCVN<br>2653:1978   | 15                                      | KPH<br>LOQ:4độ   |
| 4  | Mùi vị         | -         | TCVN<br>2653:1978   | Không có<br>Mùi, vị lạ                  | KPH              |
| 5  | Độ đục         | NTU       | H.QT.13             | 2                                       | 1,15             |
| 6  | pH *           | -         | TCVN<br>6492:2011   | 6,0-8,5                                 | 7,35             |
| 7  | Hàm lượng Asen | mg/L      | TCVN<br>6626:2000   | 0,01                                    | KPH<br>LOQ:0,002 |

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp).

Hà Giang, ngày 25 tháng 7 năm 2021

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
TRUNG TÂM  
KIỂM SOÁT  
BỆNH TẬT  
HÀ GIANG  
Phạm Thị Kim Dung

**TRƯỞNG KHOA**  
**XN-CDHA-TDCN**  
Phan Thị Nga